

Riskbedömning vid personlyft.

Datum

Plats.....

Lyftande maskin

Lyftredskap

Utförare av lyft.....

- En vanlig riskbedömning av lyft ska alltid tillkomma innan riskbedömning vid personlyft.
- Går arbetet inte att utföra utan personlyft? [ja och nej-ruta]
Om svar nej, gå vidare med kontrollfrågor

Kontrollfrågor	Ja	Nej
Är korgen besiktigad?		
Är basmaskinen sambesiktigad med korgen?		
Finns personlig sele?		
Är korgen städad?		
Är lyftledare utsedd?		
Är muntlig kommunikation upprättad med maskinföraren?		
Har andra ev. kranar inom området informerats om personlyft genomförs? (kollisionsrisk)		
Har basmaskinens kapacitet beräknats att maximalt nyttjas till 50%?		
Har lämpliga stålredskap valts? (mjuka redskap ej tillåtna)		